

BYGGPRODUKTCERTIFIKAT 0075**MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL**SAKORD: INSATSRÖR
RökkanalBBR 5:45
BSAB: PQ**SCHIEDEL INSATSRÖR TUBEX,
TS MULTINOX och TS MULTINOX-10****Innehavare**Schiedel Skorstenssystem AB, E A Rosengrens gata 23, 421 31 Västra Frölunda.
Tel: 031-10 70 50, Fax: 031-10 70 59, www.schiedel.se**Produkt**Dubbelväggiga flexibla insatsrör med båda väggarna av rostfritt stål enligt SS 14 23 48
med godstjocklek 2 x 0,10 eller 2 x 0,12 mm med typbeteckning TUBEX
respektive TS MULTINOX och TS MULTINOX-10.
TUBEX, TS MULTINOX och TS MULTINOX-10 är testade enligt 1856-2:2009**Avsedd användning**

Insatsrör för reparation av rökkanaler i befintliga murade skorstenar.

GodkännandeProdukten utförd och installerad enligt tillhörande handlingar godkänns
med avseende på följande avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR):

Byggprodukter med bestyrkta egenskaper	1:4	CE Märkt
Rök- och avgaskanal	5:431	
Material och placering	5:434	
Täthet	5:435	

För avsedd användning uppfyller produkten följande krav i
PBL 8 kap. 4 § Byggnadsverks tekniska egenskaper:
2. Säkerhet i händelse av brand**Giltighetstid**

Beslutsdatum 2011-12-05. Dnr 465/11. Certifikatet gäller t o m 2016-12-04.


Detta Byggproduktcertifikat ersätter typgodkännandebevis med samma nummer daterat 2004-12-13. Dnr 381/04.


Certifikatet förutsätter att innehavaren årligen rapporterar till Swedcert om utförd tillverkningskontroll.

Vid leverans till byggplats skall produkten åtföljas av tillverkarförsäkran enligt BFS 2011:19, TYP 5
samt certifikat, bilagor 1-2 och monteringsanvisning.

SWEDCERT AB

Bilaga 1	Tillhörande handlingar	2011-12-05.
Bilaga 2	Produktmärkning	2011-12-05
Bilaga 3	Kontrollanvisningar	2011-12-05
Bilaga 4	Bedömningsunderlag	2011-12-05


Bertil Wolgast
VD


Magnus Jermark
Tekniskt Ansvarig
**SWEDCERT**