

C E R T I F I K A T

**BYGGPRODUKTCERTIFIKAT 0332****MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL**SAKORD: RÖKKANAL  
Rökkanal av stålBBR 5:43  
BSAB: PQ**STEEL 30****DUBBELMANTLAD ELEMENTSKORSTEN****Innehavare**Schiedel Skorstensystem AB, Kungsgatan 6 B, 411 19 GÖTEBORG.  
Tel 031-17 68 30, Fax 031-711 61 82.**Produkt**

Dubbelmantlad elementskorsten av syrabeständig stålplåt med innerdiameter 90 – 600 mm. Ytter- och innermantel består av rostfritt stål med kvalitet motsvarande SS 14 23 33 eller SS 14 23 43 med väggjocklek 0,6 – 0,8 mm. Mellan yttermantelen, som är den bärande konstruktionen och innermantel, som är den rökförande delen, finns 30 mm. isolering. Rökrörssystemet tillåter härmed inom vissa gränser vinkling av installationen.

**Avsedd användning**

Skorstenen ansluts till eldstad för eldning med gas, eldningsolja eller eldstäder för ved där rökgastemperaturen kontinuerligt ej överstiger 450 °C.

**Godkännande**

Produkten utförd och installerad enligt tillhörande handlingar godkänns med avseende på följande avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR):

Rök- och avgaskanal, allmänt	5:431
Material och placering	5:434
Täthet	5:435
Arbetsplan på skorsten	8:2425

För avsedd användning uppfyller produkten följande krav i 2§  
Lag om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk m.m. (BVL):  
2. Säkerhet i händelse av brand.


**Giltighetstid**

Beslutsdatum 2005 04 21. Dnr 442/04. Typgodkännandet gäller t o m 2010 04 20.  
Detta certifikat ersätter tidigare typgodkännandebevis med samma nummer daterat 2005 03 03. Dnr 442/04.  
Godkännandet förutsätter att innehavaren årligen rapporterar till Swedcert om utförd tillverkningskontroll.  
Vid leverans till byggplats skall produkten åtföljas av bevis, bilagor 1 – 2 och monteringsanvisning.

SWEDCERT AB

Bilaga 1	Tillhörande handlingar	2005 04 21.
Bilaga 2	Produktmärkning	2005 04 21.
Bilaga 3	Kontrollanvisning	2005 04 21.
Bilaga 4	Bedömningsunderlag	2005 04 21.

  
Bertil Wolgast  
VD

  
Hans Olsson  
Tekniskt ansvarig

**SWEDCERT**